

Акт № 2022-СВФ/ОС-10794
опрессовки оборудования теплового пункта (узла)
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 09 . 08 . 2022 г.

Потребитель

Наименование: НО ТСЖ "ОПТИМУМ"
Юр. адрес: 620144, Свердловская обл, Екатеринбург г, Сурикова ул, дом № 50, офис 325
Телефон: _____
Договор: 51069-ВоТГК

Объект

Наименование: МКД ТСЖ , НО ТСЖ "ОПТИМУМ", Екатеринбург г, Серова ул, 39 (Теплоустановка: ОТОПЛЕНИЕ Серова 39- жилой дом)
Адрес: 620144, Свердловская обл, Екатеринбург г, Серова ул, д. 39
Назначение: МКД ТСЖ
Теплоисточник: Котельная Гурзуфская 40/Ново-Свердловская ТЭЦ МО город Екатеринбург

Настоящий акт составлен представителем теплоснабжающей организации

Инженер 2 категории, Копырин М.Г.
(должность, Фамилия, И.О., № удостоверения)

в присутствии представителя потребителя

Инженер, НО ТСЖ "ОПТИМУМ", Ермаков Д.А.
(должность, наименование организации представителя, Ф.И.О.)

о том, что 09 . 08 . 2022 г. проведена опрессовка теплового пункта (узла) и внутренних отопительных систем Потребителя.

Результаты опрессовки систем теплоснабжения:

| № | Система | Давление, кгс/см ² | Длительность испытания, мин | Падение давления, кгс/см ² | Факт опрессовки | Опрессовка принята | Комментарий |
|---|--|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 1 | №1 Зависимая - Элеватор/ Установлен Элеваторный узел Отопление | 8,0 | 10 | 0.1 | Выполнена | Принята | Опрессовка принята. |

Результаты опрессовки оборудования теплового пункта:

| № | Тепловой пункт | Давление, кгс/см ² | Длительность испытания, мин | Падение давления, кгс/см ² | Факт опрессовки | Опрессовка принята | Комментарий |
|---|----------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 1 | 10,0 | 10 | 0.1 | Выполнена | Принята | Опрессовка принята. |

Статус объекта: опрессовка принята

Примечание: Данный акт не является основанием для оформления паспорта готовности объекта к отопительному зимнему периоду. Необходимо оформление акта проверки и осмотра технической готовности теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду.

Опрессовка принята.

Подписи:

| Сотрудник | Должность | Представитель | Подпись | Дата подписи |
|--------------|---|-----------------------------|---------|--------------|
| Копырин М.Г. | Инженер 2 категории, Акционерное общество "ЭнергосбыТ Плюс" | Теплоснабжающая организация | | 09.08.2022 |
| Ермаков Д.А. | Инженер, НО ТСЖ "ОПТИМУМ" | Потребитель | | 09.08.2022 |