

**Акт № 2022-СВФ/ОС-8887**  
**опрессовки оборудования теплового пункта (узла)**  
**и внутренних отопительных систем потребителя**



Дата оформления: 15 . 07 . 2022 г.

**Потребитель**

Наименование: НО ТСЖ "ОПТИМУМ"  
Юр. адрес: 620144, Свердловская обл, Екатеринбург г, Сурикова ул, дом № 50, офис 325  
Телефон: \_\_\_\_\_  
Договор: 51069-ВоТГК

**Объект**

Наименование: МКД ТСЖ , НО ТСЖ "ОПТИМУМ", Екатеринбург г, Серова ул, 35 (Теплоустановка: ОТОПЛЕНИЕ Серова 35- жилой дом)  
Адрес: 620144, Свердловская обл, Екатеринбург г, Серова ул, д. 35  
Назначение: МКД ТСЖ  
Теплоисточник: Котельная Гурзуфская 40/Свердловская ТЭЦ МО город Екатеринбург

Настоящий акт составлен представителем теплоснабжающей организации

Инженер 2 категории, Зобнина А.И.  
(должность, Фамилия, И.О., № удостоверения)

в присутствии представителя потребителя

Главный инженер, НО ТСЖ "ОПТИМУМ", Дерягин С.А.  
(должность, наименование организации представителя, Ф.И.О.)

о том, что 15 . 07 . 2022 г. проведена опрессовка теплового пункта (узла) и внутренних отопительных систем Потребителя.

**Результаты опрессовки систем теплоснабжения:**

| № | Система  | Давление, кгс/см <sup>2</sup> | Длительность испытания, мин | Падение давления, кгс/см <sup>2</sup> | Факт опрессовки | Опрессовка принята | Комментарий |
|---|--|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| 1 | №2 Зависимая - Элеватор/ Установлен Элеваторный узел Отопление | 8,0                           | 10                          | 0                                     | Выполнена       | Принята            |             |
| 2 | №1 Зависимая - Элеватор/ Установлен Элеваторный узел Отопление | 8,0                           | 10                          | 0.1                                   | Выполнена       | Принята            |             |

**Результаты опрессовки оборудования теплового пункта:**

| № | Тепловой пункт | Давление, кгс/см <sup>2</sup> | Длительность испытания, мин | Падение давления, кгс/см <sup>2</sup> | Факт опрессовки | Опрессовка принята | Комментарий |
|---|----------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| 1 | 2              | 7,2                           | 10                          | 0.1                                   | Выполнена       | Принята            |             |
| 2 | 1              | 7,2                           | 10                          | 0.1                                   | Выполнена       | Принята            |             |

**Статус объекта: опрессовка принята**

**Примечание:** Данный акт не является основанием для оформления паспорта готовности объекта к отопительному зимнему периоду. Необходимо оформление акта проверки и осмотра технической готовности теплоснабжающей энергоустановки к отопительному периоду.

**Подписи:**

| Сотрудник    | Должность   | Представитель               | Подпись | Дата подписи |
|--------------|---|-----------------------------|---------|--------------|
| Зобнина А.И. | Инженер 2 категории, Акционерное общество "ЭнергосбыТ Плюс" | Теплоснабжающая организация |         | 21.07.2022   |
| Дерягин С.А. | Главный инженер, НО ТСЖ "ОПТИМУМ"                           | Потребитель                 | ✓       | 21.07.2022   |