

Акт № 2022-СВФ/ПС-11148
промывки оборудования теплового пункта (узла)
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 09 . 08 . 2022 г.

Потребитель

Наименование: НО ТСЖ "ОПТИМУМ"
Юр. адрес: 620144, Свердловская обл, Екатеринбург г, Сурикова ул, дом № 50, офис 325
Телефон: _____
Договор: 51069-ВоТГК

Объект

Наименование: МКД ТСЖ , НО ТСЖ "ОПТИМУМ", Екатеринбург г, Сурикова ул, 50 (Теплоустановка: ГВС Сурикова 50- жилой дом)
Адрес: 620144, Свердловская обл, Екатеринбург г, Сурикова ул, д. 50
Назначение: МКД ТСЖ
Теплоисточник: Котельная Гурзуфская 40/Ново-Свердловская ТЭЦ МО город Екатеринбург

Настоящий акт составлен представителем теплоснабжающей организации

Инженер 2 категории, Копырин М.Г.
(должность, Фамилия, И.О., № удостоверения)

в присутствии представителя потребителя

Инженер, НО ТСЖ "ОПТИМУМ", Ермаков Д.А.
(должность, наименование организации представителя, Ф.И.О.)

о том, что 09 . 08 . 2022 г. проведена промывка оборудования и внутренних отопительных систем Потребителя.

Расчет по приборам учета: Нет
Поверка ПУ: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Вид затрач. воды	Тем-ра воды, °С	Время промывк и, час	Кол-во зап.	V затрач. воды, м ³	Q затрач. воды, Гкал	Факт промывки	Промывка принята	Комментарий
1	№7 Зависимая - Элеватор/ Установлен Элеваторный узел Отопление	ХВС		4	1			Выполнена	Принята	Промывка принята. Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".
2	№5 Зависимая - Элеватор/ Установлен Элеваторный узел Отопление	ХВС		4	1			Выполнена	Принята	Промывка принята. Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".
3	№6 Зависимая - Элеватор/ Установлен Элеваторный узел Отопление	ХВС		4	1			Выполнена	Принята	Промывка принята. Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".
4	№2 Зависимая - Элеватор/ Установлен Элеваторный узел Отопление	ХВС		4	1			Выполнена	Принята	Промывка принята. Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".
5	№3 Зависимая - Элеватор/ Установлен Элеваторный узел Отопление	ХВС		4	1			Выполнена	Принята	Промывка принята. Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".
6	№4 Зависимая - Элеватор/ Установлен Элеваторный узел Отопление	ХВС		4	1			Выполнена	Принята	Промывка принята. Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".
7	№1 Зависимая - Элеватор/ Установлен Элеваторный узел Отопление	ХВС		4	1			Выполнена	Принята	Промывка принята. Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭиТЭ".

Статус объекта: промывка принята

Примечание: Данный акт не является основанием для оформления паспорта готовности объекта к отопительному зимнему периоду. Необходимо оформление акта проверки и осмотра технической готовности теплотребляющей энергоустановки к отопительному периоду.

Промывка принята.

Подписи:

Сотрудник	Должность	Представитель	Подпись	Дата подписи
Копырин М.Г.	Инженер 2 категории, Акционерное общество "ЭнергосбыТ Плюс"	Теплоснабжающая организация		09.08.2022
Ермаков Д.А.	Инженер, НО ТСЖ "ОПТИМУМ"	Потребитель		09.08.2022