

Акт № 2022-СВФ/ПС-11151
промывки оборудования теплового пункта (узла)
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 09 . 08 . 2022 г.

Потребитель

Наименование: НО ТСЖ "ОПТИМУМ"
Юр. адрес: 620144, Свердловская обл, Екатеринбург г, Сурикова ул, дом № 50, офис 325
Телефон: _____
Договор: 51069-ВоТГК

Объект

Наименование: МКД ТСЖ , НО ТСЖ "ОПТИМУМ", Екатеринбург г, Серова ул, 37 (Теплоустановка: ОТОПЛЕНИЕ Серова 37- жилой дом)
Адрес: 620144, Свердловская обл, Екатеринбург г, Серова ул, д. 37
Назначение: МКД ТСЖ
Теплоисточник: Котельная Гурзуфская 40/Ново-Свердловская ТЭЦ МО город Екатеринбург

Настоящий акт составлен представителем теплоснабжающей организации

Инженер 2 категории, Копырин М.Г.
(должность, Фамилия, И.О., № удостоверения)

в присутствии представителя потребителя

Инженер, НО ТСЖ "ОПТИМУМ", Ермаков Д.А.
(должность, наименование организации представителя, Ф.И.О.)

о том, что 09 . 08 . 2022 г. проведена промывка оборудования и внутренних отопительных систем Потребителя.

Расчет по приборам учета: Нет
Поверка ПУ: Нет

Результаты промывки систем:

№	Система	Вид затрат. воды	Тем-ра воды, °С	Время промывки, час	Кол-во зап.	V затрат. воды, м³	Q затрат. воды, Гкал	Факт промывки	Промывка принята	Комментарий
1	№1 Зависимая - Элеватор/ Установлен Элеваторный узел Отопление	ХВС		4	1	36,40	2.04	Выполнена	Принята	Промывка принята. Контроль качества до полного осветления "п.9.2.9 ПТЭИТЭ".

Статус объекта: промывка принята

Примечание: Данный акт не является основанием для оформления паспорта готовности объекта к отопительному зимнему периоду. Необходимо оформление акта проверки и осмотра технической готовности теплотребляющей энергоустановки к отопительному периоду.

Промывка принята.

Подписи:

Сотрудник	Должность	Представитель	Подпись	Дата подписи
Копырин М.Г.	Инженер 2 категории, Акционерное общество "ЭнергосбыТ Плюс"	Теплоснабжающая организация		09.08.2022
Ермаков Д.А.	Инженер, НО ТСЖ "ОПТИМУМ"	Потребитель		09.08.2022